

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

Tržaška 221, Ljubljana

☎ 01 24 19 750

Fax: 01 24 19 764

✉ E-pošta: gasilska.zveza-slo@siol.net

Spletna stran: www.gasilec.net

Številka: GZS-42/2016

Datum: 12. februar 2016

Sodelovanje gasilskih enot na prometni nesreči ali nesreči z nevarno snovjo

1. Alarmni plan

Alarmiranje gasilskih enot poteka v skladu z določili Zakona o gasilstvu¹ (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdelava gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.

2. Intervencija

a. Aktiviranje

Regijski centri za obveščanje aktivirajo gasilske enote, enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, preko osebne klica, elektronskih komunikacij, s sirenamo oziroma na druge načine v skladu z občinskimi načrti zaščite, reševanja in pomoči oziroma načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot v skladu z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja².

Alarmni plan je zavezujoč tudi v primeru prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi. V tem primeru se istočasno aktivira osrednjo gasilsko enoto in gasilsko enoto širšega pomena.

¹ Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)

² Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07)

b. Izvoz

člani operativne gasilske enote se opremijo z osebno gasilsko zaščitno opremo .
Dokončno se lahko opremijo tudi v gasilskem vozilu. Gasilska enota izvozi z osnovnim operativnim vozilom, ko je to popolnjeno s kompletno operativno posadko vozila in je zagotovljena njegova operativna uporaba glede na vrsto intervencije.
Tako po izvozu gasilskega vozila na intervencijo je potrebno to sporočiti operaterju v Regijskem centru za obveščanje ter od njega pridobiti morebitne dodatne informacije o intervenciji.

c. Prihod na kraj nesreče pred GEŠP

i. Prometna nesreča

Vodja enote, ki prva prispe na mesto dogodka mora opraviti hitri ogled lokacije nezgode in oceniti stanje na kraju nezgode ter opredeliti število poškodovanih oseb ter resnost njihovih poškodb. Vodja intervencije določi postavitev vozil in skupine za opravljanje posameznih nalog.

Gasilska vozila se postavijo tako, da omogočajo njihov optimalni izkoristek in postavitev vozil ostalih gasilskih in reševalnih enot, hkrati pa se vozila postavijo tudi tako, da zagotavljajo naletno zaščito.

Nato je enota dolžna zagotoviti požarno zavarovanje, ki se ga opredeli glede vrsto vozil in tovor, ki ga ta prevažajo.

Gasilska enota, ki razpolaga z ustrezno opremo za reševanje v primeru prometnih nesreč (hidravlično orodje) in ima ustrezno usposobljen kader za tehnično reševanje³ lahko pristopi k reševanju v skladu z operativnim taktičnim pristopom⁴ in gasilsko taktiko reševanja v primeru prometnih nesreč.

Pomembna naloga enote je tudi nudenje prve pomoči poškodovancem v skladu z veljavno stroko in navodili reševalnega osebja.

Če gasilska enota ne razpolaga z ustrezno opremo za reševanje v primeru prometnih nesreč ter in nima ustrezno usposobljenega kadra, potem aktivnosti omeji na nudenje prve pomoči, zavarovanje kraja nesreče in požarno varovanje ter poročanje v Regijski center za obveščanje o dejanskem stanju na nesreči.

ii. Nesreča z nevarno snovjo

pri nesreči z nevarno snovjo lahko poleg gasilskih enot širšega pomena ukrepa le osrednja gasilska enota.

Gasilska enota se ustavi na primerni razdalji glede na vrsto nevarne snovi, ki pa ne sme biti manjša od 100 m pred virom nevarnosti. Vodja enote opravi

³ Opravljen tečaj specialnosti za tehnično reševanje

⁴ OPERATIVNO TAKTIČNI POSTOPEK OTP 30.002, Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, razvojno raziskovalna naloga

ogled kraja nezgode, z ustrezne razdalje preveri situacijo na terenu ter opredeli nevarnosti . Na podlagi ugotovitev določi začetno nevarno območje.

Če gasilska enota ne razpolaga z ustrezno opremo za reševanje v primeru nesreče z nevarno snovjo ter nima ustrezno usposobljenega kadra, potem aktivnosti omeji le na zavarovanje kraja nesreče.

d. Poročanje ReCO

Vodja intervencije mora po prihodu na kraj nesreče pristojni regijski center za obveščanje seznaniti zlasti z vrsto, obsegom in posledicami nesreče, s podatki o mrtvih, poškodovanih ali pogrešanih osebah in živalih, o morebitni potrebni pomoči dodatnih sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma drugih organov in služb ter izvajanju morebitnih zaščitnih ukrepov⁵.

e. Predaja vodenja intervencije

Po prihodu gasilske enote širšega pomena vodja intervencije preda vodenje poveljniku te enote⁶, sam pa vodi intervencije pomaga pri nadaljnjem vodenju intervencije.

Zamenjavo vodje intervencije⁷, je treba sporočiti v pristojni regijski center za obveščanje. Vodja intervencije je v vsaki fazi izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v posamezni nesreči, lahko le ena oseba.

3. Izvajanje usposabljanj in vaj

Gasilske enote širšega pomena in teritorialne enote so dolžne izvajati skupne priprave za sodelovanje na intervencijah ob prometnih nesrečah in nesrečah z nevarno snovjo. V ta namen pripravijo operativni načrt in praviloma vsaj enkrat letno izvajajo redna teoretična in praktična usposabljanja, skupaj z reševalnimi enotami in policijo.



Poveljnik:
Franci Petek

⁵ Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in 42/12) – 8. člen

⁶ Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) – 40. člen

⁷ Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in 42/12) – 7. člen